



Nota importante:
1 - Caso exista grupo gerador de emergência ou de paralelo momentâneo/permanente nas instalações do cliente o mesmo deverá ser indicado no diagrama unifilar e estar de acordo com especificação técnica nº 942.

VAI A INSTALAÇÃO INTERNA (PARTICULAR) DO CLIENTE QUE DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA E TÉCNICAS (ABNT) VIGENTES.

Carimbo do CREA:	Carimbo da Prefeitura:		
 Prefeitura Municipal de OUIDOR - GO <i>Cuidando do nosso gente.</i>			
Tipo de Obra:	Institucional	Modalidade:	Construção
Obra:	PROJETO ELÉTRICO - CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
Proprietário:	Prefeitura Municipal de OUIDOR - GO		
Endereço:	RUA TRAVESSA 2, S/N, ÁREA INSTITUCIONAL 01, QUADRA 06, BAIRRO JARDIM AMÉRICA, OUIDOR - GOIÁS		
Autor do Projeto:	Roberto Carlos dos Santos Júnior Engenheiro Eletricista CREA 1019296399/D-GO		
Responsável Técnico da Obra:	Projeto Elétrico		FOLHA Nº 4 /05
Assunto:	Diagrama Unifilar		
Data:	09/2021	ART:	Escala INDICADA
Arquivo:	GOUIDOR/CRECHE_MUNICIPAL		Desenho: